

GP-RIM-1219/2025

Sorocaba, 07 de junho de 2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 1395/2025, de autoria do nobre vereador Rodolfo Antonio Lima de Oliveira e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações sobre vazamento de esgoto a céu aberto, atingindo a pista de caminhada, localizada na Rua Atílio Silvano nas proximidades da EM Duljara Fernandes de Oliveira, bairro Jardim Santo Amaro, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Sorocaba.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA



**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas – SERIM

Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique Galvão

REF.: Requerimento nº 1395/2025

VEREADOR: Rodolfo Antônio Lima de Oliveira

ASSUNTO: Requer informações sobre vazamento de esgoto a céu aberto, atingindo a pista de caminhada, localizada na Rua Atílio Silvano nas proximidades da EM Duljara Fernandes de Oliveira, bairro Jardim Santo Amaro.

Em atenção ao Requerimento em pauta, informamos que foi realizada verificação no local e constatado que a rede coletora de esgoto que atravessa a referida área encontrava-se danificada. As avarias foram ocasionadas devido à incidência de raízes de árvores plantadas próximas a tubulação. Diante disso e a fim de solucionar o problema de forma definitiva sem suprimir os referidos indivíduos arbóreos, foi realizado o remanejamento da rede de esgoto, tendo sido substituídos, aproximadamente, 10 metros de tubulação.

A manutenção se deu de forma prioritária não havendo necessidade de interdição, tendo em vista que a referida rede foi remanejada em área verde.

A manutenção já se encontra executada, tendo sido concluída em 22/05/2025.

Após sanado o vazamento, foi realizada a lavagem da área afetada através de hidrojateamento, tendo em vista tratar-se de área verde o que impossibilita a utilização de produtos químicos para a limpeza.

Tratou-se de um vazamento pontual sem grandes impactos, o qual foi prontamente sanado a partir do momento da identificação do problema.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos retribuindo os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Glauco Enrico Bernardes Fogaça

Diretor-Geral

Fabício Vilhena da Silva

Diretor Op. de Esgoto e Drenagem



Documento assinado eletronicamente por **Fabício Vilhena da Silva, Diretor Operacional de Esgoto e Drenagem**, em 05/06/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Enrico Bernardes Fogaça, Diretor Presidente-DPR**, em 06/06/2025, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando



o código verificador **0574754** e o código CRC **142F4024**.

Referência: Processo nº

3552205.404.00058887/2025-30

SEI nº 0574754