

GP-RIM-1420/2025

Sorocaba, 28 de junho de 2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 1611/2025, de autoria do nobre vereador Fausto Salvador Peres e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações sobre o mau cheiro exalado pela estação de tratamento do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) no Parque Vista Bárbara e Jd. Alpes, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Sorocaba.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA



**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas – SERIM

Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique Galvão

REF.: Requerimento nº 1611/2025

VEREADOR: Fausto Peres

ASSUNTO: Requer informações sobre o mau cheiro exalado pela estação de tratamento do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) no Parque Vista Bárbara e Jd. Alpes.

Em atenção ao Requerimento em pauta, no que se refere às redes coletoras de esgoto, informamos que após verificação, não foi identificado nenhum ponto de obstrução ou avarias em geral ao longo da tubulação que atende a referida região. Salientamos ainda, que o SAAE

possui equipes operacionais que realizam o monitoramento das grandes redes (emissários) em todo o município e, quando identificada alguma anormalidade no funcionamento do sistema, uma equipe de manutenção é prontamente acionada.

Quanto às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's), informamos que o cheiro característico de esgoto bruto normalmente não causa incômodo nos arredores, porém em algumas situações pode ocorrer aumento no odor como: inversão térmica que ocorre no final da tarde e começo da noite também descartes em desconformidade no sistema de esgoto da cidade.

Várias ações são feitas emergencialmente, como aumento de dosagem de produtos encapsulador de odores, através de aspersão pelos tanques da estação assim como dosagem de inibidores de odores diretamente no esgoto bruto assim como aumento na inserção de oxigênio no processo através de aumento na capacidade dos aeradores.

Todas essas medidas são implantadas imediatamente no processo, assim que detectada qualquer variação nos parâmetros operacionais e na entrada de esgoto bruto vindo das redes coletoras, por se tratar de um tratamento biológico há necessidade de um tempo para equalizar o sistema para melhora na eficiência. Evitando dessa maneira que em algum momento possa haver expansão desse odor fora das imediações da ETE.

O Saae continuará monitorando todo o processo inclusive fazendo rondas no bairro dia e noite para identificar e minimizar qualquer efeito para a população lindeira a estação.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos retribuindo os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Glauco Enrico Bernardes Fogaça

Diretor-Geral

Fabrcio Vilhena da Silva

Diretor Op. de Esgoto e Drenagem

Biól. Reginaldo Schiavi

Diretor de Produção



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio Vilhena da Silva, Diretor Operacional de Esgoto e Drenagem**, em 18/06/2025, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Enrico Bernardes Fogaça, Diretor Presidente-DPR**, em 18/06/2025, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0614894** e o código CRC **A8DBB234**.

Referência: Processo nº
3552205.404.00070850/2025-80

SEI nº 0614894