

GP-RIM-1586/2025

Sorocaba, 23 de julho de 2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 1819/2025, de autoria do nobre vereador Alexandre Luiz Corrêa e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações referentes a melhorias na UBS Vitória Régia - Jardim Santa Catarina, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela Secretaria da Saúde.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
LUIZ SANTOS PEREIRA FILHO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SES - Gerenciamento Administrativo e Atos Oficiais da Saúde

OFÍCIO SES/GS Nº 704/2025

À Divisão de Expediente

Secretaria de Governo

ASSUNTO: Requerimento nº 1819/2025 – Vereador Alexandre Luiz Corrêa

“Requer informações referentes a melhorias na UBS Vitória Régia - Jardim Santa Catarina”

Em resposta ao requerimento supracitado, temos a informar o que segue:

1. Quais ações estão sendo tomadas para solucionar os problemas estruturais da unidade sendo a colocação de porta para separar a administração das demais salas; manutenção do alambrado; e a reforma ou substituição do totem de identificação

e realocação de fachada com a identificação da unidade que foi danificada após fortes chuvas e vendaval?

Estão em andamento na UBS Vitória Régia os serviços de revitalização, que incluem manutenção elétrica e hidráulica, reparos na cobertura, entre outras intervenções necessárias para a adequada conservação da unidade.

2. Há previsão para aquisição de novos equipamentos de informática e ar-condicionado para a sala de odontologia que ficará sem ventilação após a reforma?

- Equipamentos de informática: contamos com recurso destinado à compra de computadores, cujos aparelhos serão alocados após conclusão ao trâmite junto à Secretaria de Administração.
- Ar-condicionado: a sala de odontologia permanecerá climatizada pelo equipamento já instalado. Será instalada uma divisória parcial — nos moldes do que é executado atualmente na Policlínica Municipal — de modo que os dois ambientes não ficarão totalmente herméticos, mantendo-se o fluxo de ar entre as metades. Assim, o aparelho existente atenderá ambos os espaços. Caso, futuramente, se identifique necessidade de maior capacidade, avaliaremos a substituição do equipamento por um com maior capacidade de BTU.

3. Há previsão para a troca de armários nas salas de vacinal e medicação?

- Vacinação e medicação: neste momento, não há previsão orçamentária ou processo em andamento para a substituição dos armários dessas duas salas.
- Sala de odontologia: Já está em curso o procedimento de aquisição de

novos armários e mobiliário modulado, pois dispomos de recurso específico e o processo licitatório encontra-se em andamento.

4. Há algum projeto para ampliação da UBS;

Há projeto de ampliação da Unidade, cujo recurso é oriundo de emenda estadual.

4.1. Em caso positivo, para quando está previsto o início dos serviços?

O cronograma de execução será estimado após a liberação do recurso.

4.2. Em caso negativo, o que impedia realização desta importante medida?

Não se aplica

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Priscila Renata Feliciano

Secretária da Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Renata Feliciano, Secretário**, em 16/07/2025, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0696764** e o código CRC **34259A30**.

Referência: Processo nº
3552205.404.00080882/2025-93

SEI nº 0696764