GP-RIM-2229/2025

Sorocaba, 30 de setembro de 2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 2703/2025, de autoria do nobre vereador João Donizeti Silvestre e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações ao Prefeito sobre o sistema de captação e drenagem de águas pluviais do prédio da Unidade Básica de Saúde do Bairro do Cajuru, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela Secretaria da Saúde.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVAO:37887959802

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE GALVAO:37887959802
Dados: 2025.09.30 17:53:33 -03'00'

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SES - Gerenciamento Administrativo e Atos Oficiais da Saúde

OFÍCIO SES/GS Nº 928/2025

Á Divisão de Expediente

Secretaria de Governo

ASSUNTO: Requerimento nº 2703/2025 – Vereador João Donizeti Silvestre

"**REQUER informações ao Prefeito sobre o sistema de captação e drenagem de águas pluviais do prédio da Unidade Básica de Saúde do Bairro do Cajuru."**

Em resposta ao requerimento supracitado, temos a informar o que segue:

1. Qual é o cronograma previsto para a realização de manutenção, ampliação ou substituição das calhas e demais elementos do sistema de drenagem da UBS do bairro Cajuru, a fim de prevenir novos alagamentos?

Na UBS Cajuru não há necessidade de substituição de calhas, será realizada a limpeza e vedação onde necessário, o levantamento do serviço já foi feito e será executado nas próximas semanas. O alagamento foi causado pelo transbordo da calha, a qual estava obstruída por bolas de futebol.

2. Existe projeto ou estudo técnico em andamento que contemple a ampliação da captação de águas pluviais, incluindo a instalação de novas grelhas e pontos de escoamento no interior e na área externa da unidade?

No momento não há projeto de ampliação de grelhas na UBS Cajuru. Ressaltamos que, caso seja identificada a necessidade, a coordenação da unidade deverá formalizar a solicitação, para que a Secretaria de Obras (SERPO) proceda à avaliação técnica e, se pertinente, à execução da demanda.

3. Há previsão orçamentária para execução dessas melhorias ainda no exercício de 2025, garantindo a segurança da estrutura e a continuidade dos atendimentos à população?

A Secretaria da Saúde dispõe de contrato vigente de manutenção predial, cujo objeto contempla justamente a execução de serviços e intervenções necessários para a realização de melhorias estruturais nas Unidades Básicas de Saúde, incluindo a UBS Cajuru.

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Priscila Renata Feliciano

Secretária da Saúde

Sorocaba, na data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por **Priscila Renata Feliciano**, **Secretário**, em 30/09/2025, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0956638** e o código CRC **C03D71E7**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00133648/2025-76 SEI nº 0956638