

GP-RIM-0643/2024

Sorocaba, 18 de abril de 2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 0581/2024, de autoria do nobre vereador Dylan Roberto Viana Dantas e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informação sobre a falta de ar-condicionado na sala de vacinas da UBS São Bento, informamos a Vossa Excelência, conforme esclarecimentos da Secretaria da Saúde:

1) Os aparelhos já foram adquiridos e serão destinados 2 unidades à UBS São Bento, sendo 1 para sala de vacina e 1 para o dispensário de medicamentos (farmácia). Previamente à instalação dos equipamentos, será necessário realizar adequação da parte elétrica da unidade, cujo material está em licitação por meio da CPL 703/2023, que se encontra em fase de assinatura do contrato.

2) Em relação ao cronograma para instalação, não há como estabelecer uma data exata, considerando que, embora o prazo de entrega dos materiais elétricos, após recebimento da Ordem de Entrega, seja de 30 dias corrido, o fornecedor pode entregar antes, se houver disponibilidade. Além disso, dependerá da disponibilidade dos servidores da SERPO, pasta que realizará as adequações elétricas nas unidades.

3) Vide resposta anterior.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP